



Ultrasound Solutions



SDT340

TankTest MODE

MANUEL D'UTILISATION

2023 – Version 3

© SDT International. Tous droits réservés. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Table des matières

Table des matières	2
1. Sécurité	3
2. Attention	3
3. Conformité CE.....	4
4. Introduction	5
5. Domaine d'application	5
6. Déballage	7
7. Batterie	7
8. Commandes et connexions.....	10
8.1. Mise sous tension	10
8.2. Mode veille	11
8.3. Mise hors tension.....	11
8.4. Pilote	11
8.5. Connexion et déconnexion des capteurs.....	11
9. Écran d'accueil	12
10. Mode Arborescence :	13
11. Mode TankTest guidé :.....	15
12. Onglet Mesure en mode Libre	30
13. Paramètres généraux	31
13.1. Informations système	32
13.1.1. Informations sur l'appareil	33
13.1.2. Informations sur la licence	33
13.1.3. Date du dernier calibrage	33
13.1.4. Informations sur la batterie	34
13.1.5. Informations sur le matériel.....	34
13.1.6. Informations sur le logiciel	35
13.1.7. Base de données.....	35
13.1.8. Certifications et rappel des marquages	35
13.1.9. A propos de la mise à jour	36
13.1.10. Informations sur le fabricant.....	36
13.2. Langue	36
13.3. Bluetooth	37
13.4. Date et heure	37
13.5. Luminosité.....	38
13.6. Arrêt automatique	38
13.7. Métriques impériales.....	39
13.8. Sécurité	39
13.9. Réseau	40
13.10. Thème	41
14. Utiliser le logiciel TankTest Reporter.....	41
14.1. Exporter vos données	41
14.2. Nettoyer la mémoire de l'appareil.....	42
14.3. Mises à jour	43
15. Intervalles de calibrage conseillés.....	44
16. Garantie	45
17. Limites de responsabilité.....	45
18. Destruction et recyclage des équipements usagés.....	45
19. Copyright.....	46

1. Sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le SDT340 TankTest. Afin de prévenir tout risque de blessure et tout dommage grave à l'appareil et à ses accessoires, veuillez utiliser ce dernier uniquement selon les spécifications du présent manuel. Dans le cas contraire, la protection assurée par l'instrument pourra être dégradée. Veuillez-vous assurer de comprendre et respecter intégralement toutes les instructions.

Pour éviter toute blessure personnelle :

- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Utiliser l'instrument avec précaution à proximité des machines tournantes et en tenir les câbles et les sangles éloignés.
- Choisir un emplacement sûr pour le capteur et faire preuve d'une extrême prudence en le fixant pour prendre des mesures sur les pièces tournantes exposées.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz explosifs, de vapeur et de poussière ou dans des atmosphères humides.
- Utiliser un équipement de protection adapté, conformément aux exigences des autorités locales ou nationales.
- Ne pas utiliser le SDT340 dans des environnements dangereux (environnement ATEX). Veuillez-vous référer au SDT270A (version antidéflagrante) et à son marquage avant de considérer ces zones restreintes sur le terrain.
- Ne jamais regarder directement le rayon laser. Ne jamais pointer le rayon laser dans les yeux d'une personne. Ne pas viser de surfaces réfléchissantes spéculaires avec le laser. Ne jamais regarder le laser lors de l'utilisation d'un instrument optique.

Le bloc d'alimentation ne doit être utilisé qu'à une température ambiante comprise entre 0 °C et 60 °C (32 °F to +140 °F), avec une humidité relative maximale de 90%, sans condensation. Sa température de stockage doit être comprise entre -20 °C et +85 °C (-4 °F to +185 °F). Le bloc d'alimentation ne doit jamais être utilisé, ni même stocké dans les endroits énumérés ci-dessous, car cela pourrait entraîner des défaillances de fonctionnement :

- Les endroits fortement exposés à l'humidité ou pouvant présenter de la condensation d'eau.
- Les endroits soumis à des vibrations constantes ou de fortes fluctuations de températures.
- Les emplacements extérieurs.

2. Attention


Ne pas démonter l'instrument, les capteurs, la batterie, la station d'accueil de la batterie et le chargeur de la batterie. Ne pas tenter d'effectuer des modifications internes. Ne pas tenter d'effectuer des réparations. Les dommages potentiels ou avérés ne seront pas couverts par la garantie à vie. Contacter SDT Ultrasound Solutions ou un prestataire de services agréé SDT.

La plage de températures ambiantes autorisée pour l'utilisation du SDT340 est comprise entre -15 °C et +60 °C (5 °F to 140 °F). L'humidité relative doit être inférieure à 90%, sans condensation.


En raison des caractéristiques naturelles d'autodécharge des cellules NiMH, il est conseillé de recharger la batterie au minimum tous les 3 mois, même si l'instrument n'est pas utilisé. Il est conseillé de ne pas laisser une batterie déchargée plus de quelques semaines. Cela réduirait considérablement sa durée de vie.

Le SDT340 est équipé d'un laser de classe 2 : risque de blessure oculaire

- Ne jamais regarder directement le faisceau laser.
- Ne jamais diriger le faisceau laser vers les yeux d'une personne.
- Ne pas diriger le laser vers des surfaces spéculaires réfléchissantes.
- Ne jamais regarder le laser à l'aide d'un instrument optique.



Les inspecteurs utilisant des instruments SDT équipés d'une sortie audio sont exposés quotidiennement à des niveaux sonores ayant des caractéristiques d'exposition au bruit qui, s'ils ne sont pas gérés par le fabricant, peuvent augmenter le risque de perte auditive. La législation en Europe a fixé un seuil à 80 dB(A) pour une exposition maximale de 8 heures par jour.

Niveaux d'exposition au bruit prévus par la législation gouvernementale	
	
Niveau sonore dB(A)	Exposition maximale par jour
80	8 heures
83	4 heures
86	2 heures
89	1 heures
92	½ heures
95	15 minutes
98	7.5 minutes

La sortie audio couplée avec les casques fournis par SDT, ayant les références FUHDPH-1 et FUHDPH-2 délivre un niveau de pression sonore maximum de 79 dB. SDT offre une garantie de sécurité supplémentaire à ses utilisateurs. Lors de la connexion d'un capteur, ou de la sélection/du changement de capteur, les appareils SDT ajustent automatiquement le volume à un niveau de pression acoustique maximum par défaut de 58 dB typique. Ceci s'applique à tous les capteurs compatibles fabriqués par SDT et est fait volontairement pour la protection et la sécurité de tous ceux qui utilisent nos produits. A pleine puissance, l'écoute prolongée du signal audio peut provoquer une perte d'audition et/ou des dommages irréversibles de l'ouïe.

3. Conformité CE

Le SDT340 et ses accessoires ont été conçus et testés pour répondre aux directives et normes suivantes. Le kit SDT340 répond aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- 2014/30/EU ; Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM).

- 2011/65/EU ; Restriction des substances dangereuses (RoHS)
- 2014/35/EU ; Directive sur la basse tension (LVD), appliquée au chargeur de batterie.
- 2006/66/EU ; Piles et accumulateurs et déchets de piles et d'accumulateurs.

La déclaration de conformité CE est disponible sur le site Web de SDT à l'adresse <https://sdtultrasound.com/fr/support/telechargements/certificats-produits/>.

4. Introduction

Le SDT340 TankTest est un outil de contrôle et de diagnostic destiné aux cuves de stockage enterrés. Le SDT340 dispose des principales fonctionnalités intégrées suivantes :

- Mesures synchrones sur 2 voies d'entrée
- Bande passante de 0 à 100 kHz
- Durée d'enregistrement limitée à 10 minutes
- Structure arborescente de la base de données, organisée par cuve
- Écran couleur 3,5 po 320 x 480
- Signal temporel à l'écran
- Réécoute du signal
- Fréquence d'échantillonnage de 256 kHz, ramenée à 32 kHz par hétérodyne
- Mémoire maximum de 6.5 Go
- Navigation rapide et intuitive dans les nœuds associés aux cuves de la base de données
- Rappel des données historiques sur le terrain
- Bluetooth pour le streaming audio

5. Domaine d'application

Le SDT 340, dans sa configuration TankTest embarque une procédure guidée, détaillant les différentes étapes du contrôle de l'étanchéité d'une installation enterrée de stockage par la méthode acoustique.

La procédure ne préjuge pas, en particulier :

- Des différentes opérations préalables, de vidage, de nettoyage, de dégazage du réservoir.
- Des dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité du personnel et des tiers.
- De l'utilisation des équipements de protection individuels et collectifs.
- Des dispositions réglementaires à prendre en cas de fuite.

La procédure est à utiliser, pour assurer les contrôles suivants, dans un cadre réglementaire :

- Le contrôle de l'étanchéité d'un réservoir à simple enveloppe métallique. Ce contrôle est effectué après le nettoyage, le dégazage du réservoir et le remontage de la plaque du trou d'homme sans reconnecter ses canalisations.
- Le contrôle d'une installation composée d'un réservoir à simple enveloppe et de ses canalisations. Ce contrôle d'étanchéité est effectué après le nettoyage, le dégazage du réservoir, le remontage de la plaque du trou d'homme et la reconnexion de ses canalisations associées.
- Le contrôle des canalisations associées à un réservoir à double enveloppe, sans nettoyage et dégazage de ce réservoir.

Dans les deux premiers cas, après nettoyage du réservoir, le produit noble restant pourra être remis en cuve avant son contrôle.

Cette procédure est adaptée au contrôle réglementaire des installations de stockage utilisées pour les installations de chauffage, équipées de réservoirs et canalisations décrits ci-dessous, à l'exclusion de tout autre type :

1 - NF M88-512 Réservoirs de stockage en acier – Réservoirs horizontaux pour produits inflammables liquides

2 - NF M88-553 Réservoirs en acier en service avec revêtement intérieur en plastiques renforcés pour stockage de produits pétroliers liquides

3 - EN 12285-1 Réservoirs en aciers fabriqués en atelier

Partie 1 : Réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non-inflammables polluant l'eau

La détermination de la dépression et de la hauteur de produit admissible pour les contrôles acoustiques, sur les réservoirs répondant aux normes de constructions énoncées ci-dessus, est imposée, indépendamment de SDT International.

Capacité nominale en litres	Normes de construction	Diamètre extérieur en mm	Epaisseur nominale en mm	Dépression admissible en mbar	Hauteur de produit maximum en m
1500	1 - 2 - 3	1250	5	250	< 1.2
2000	1 - 2 - 3	1250	5	250	< 1.2
3000	1 - 2 - 3	1250	5	250	< 1.2
4000	1 - 2 - 3	1250	5	250	< 1.2
5000	1 - 2 - 3	1500	5	250	< 1.4
5500	1 - 2 - 3	1500	5	250	< 1.4
6000	1 - 2 - 3	1500	5	250	< 1.4
7500	1 - 2 - 3	1900	5	250	< 1.8
8000	1 - 2 - 3	1900	5	250	< 1.8
10000	1 - 2 - 3	1900	5	250	< 1.8
12000	1 - 2 - 3	1900	5	250	< 1.8
15000	1 - 2 - 3	1900	5	250	< 1.8
20000	1 - 2 - 3	2500	6	250	2,2
25000	1 - 2 - 3	2500	6	250	2,2
30000	1 - 2 - 3	2500	6	250	2,2
35000	1 - 2 - 3	2500	6	250	2,2
40000	1 - 2 - 3	2500	6 ou 7	250	2,2
40000	1 - 2 - 3	3000	6 ou 7	250	2,2
50000	1 - 2 - 3	2500	6 ou 7	250	2,2
50000	1 - 2 - 3	3000	6 ou 7	250	2,2

60000	1 - 2 - 3	2500	6 ou 7	220	1.8
60000	1 - 2 - 3	3000	6 ou 7	250	2,2
80000	1 - 2	3000	6	180	1.3
80000	EN 12285-1	3000	7	250	2,2
100000	1 - 2	3000	6	140	0,9
100000	EN 12285-1	3000	7	210	1,7
120000	EN 12285-1	3000	7	180	1,3

Ce tableau est aussi valable pour les réservoirs multi-compartiments. Pour ceux-ci, il faut prendre en compte le volume total du réservoir (Dépression et hauteur de produit).

De manière non-exhaustive, cette procédure n'est notamment pas applicable aux réservoirs transformés en double paroi à l'aide :

- D'un revêtement intérieur souple.
- D'un revêtement en matières plastiques renforcées.

Pour ces installations, veuillez suivre les instructions du maître d'œuvre ou de l'apporteur.

Attention : Le non-respect de ces contraintes normatives énoncées ci-dessus expose l'opérateur à des risques de déformation du réservoir conduisant à un contrôle destructif n'ayant aucune valeur réglementaire. SDT International ne pourra être tenu responsable, en cas de non-respect des procédures de test

6. Déballage

Les articles suivants sont inclus dans votre kit SDT340 TankTest. Déballez-les et inspectez-les.

- SDT340
- Casque filaire
- Cordon spiralé, 2 connecteurs LEMO mâles à 7 broches
- Capteurs Tanktest (TTR2.012, TT2.011) montés sur le Camlock
- Capteur Flexible
- Câble de communication USB
- Clé USB contenant les manuels d'utilisation
- Logiciel SDT TankTest reporter
- Pack de batterie
- Chargeur de batterie, cordon d'alimentation, prises EU, USA et Royaume-Uni (UK)
- Station d'accueil pour la batterie
- Bandoulière
- Tournevis multifonctions


7. Batterie

Attention : Utiliser uniquement la station d'accueil et le bloc d'alimentation fournis par SDT. Ne pas laisser une batterie déchargée plus de quelques semaines. Effectuer de préférence un cycle de chargement complet.

Recharger la batterie tous les 3 mois au minimum, même si elle n'est pas utilisée.

Le SDT340 fonctionne avec une batterie au nickel-métal-hydrure (NiMH) rechargeable. Après avoir déballé l'appareil, chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Pour charger la batterie :

- Branchez le bloc d'alimentation (*) au secteur et connectez-le ① à la station d'accueil. Le voyant LED clignote en bleu.
- Desserrez le connecteur rapide à l'aide du tournevis, puis sortez le pack de batterie de l'appareil.
- Placez le pack de batterie sur la station d'accueil ③. Le voyant LED doit rester bleu pendant quelques secondes, puis clignoter en vert. Si ce n'est pas le cas, forcez la charge en insérant une épingle dans le logement du bouton de réinitialisation ②.
- Lorsque le voyant LED est vert et fixe, la batterie est entièrement rechargée.




- ① Connecteur du bloc d'alimentation
- ② Emplacement pour la charge forcée de la batterie
- ③ Pack de batterie placé sur la station d'accueil
- ④ LED de la station d'accueil

Alimentation électrique AC/DC :	Basé sur XP Power, modèle ACM24 series (vous pourriez trouver d'autres références/marques en fonction de votre date de commande. Veuillez-vous référer à l'étiquette apposée sur le transformateur)
Alimentation électrique :	Entrée : 100-240 VAC-0.5 A, 50/60 Hz Sortie : 12 VDC-2000 mA, régulation totale 5%, rendement 88.8%
Température de fonctionnement :	0 à +60 °C (+32 à 140 °F), < 90% d'humidité, sans condensation
Température de stockage :	-20 à +85 °C (-4 à 185 °F)
Puissance de sortie :	Max 24 W
Catégorie :	Construction de classe II
Émissions CEM :	EN 55032, EN 61000-3

Immunité CEM :	IEC 60601-1-2, EN 61204-3, EN 61000-4, EN 60601-1-2
Sécurité électrique (DBT) :	UL 60950-1, UL 62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 EN 60950-1, EN/IEC 62368-1, EN 60601-1 CSA C22.2 No. 60601 CCC Certification obligatoire en Chine, GB4943 AU/NZ 60950.1 CE : répond à toutes les directives applicables UKCA : répond à toutes les directives applicables
Poids :	160 grammes (0.35 lb)
Dimensions (boîtier uniquement) :	88.0 x 30.0 x 57.0 mm (3.46 x 1.18 x 2.24")
Fiches d'entrée CA :	R.U, É.-U, UE
Référence :	https://www.xppower.com/portals/0/pdfs/SF_ACM24.pdf

(*) La prise principale du bloc d'alimentation est interchangeable. La procédure de changement est indiquée sur les images.




La couleur du voyant LED d'état de la station d'accueil ④ indique :

- Le voyant est bleu et clignote : la station d'accueil est sous tension.
- Le voyant reste bleu fixe pendant quelques secondes quand la batterie est placée sur la station d'accueil : la batterie est détectée.
Si ce n'est pas le cas, réalisez une charge forcée en insérant une épingle dans le logement du bouton de charge forcée de la batterie ②.
- Le voyant est vert et clignote : le pack de batterie est cours de charge.
- Le voyant est vert et fixe : la batterie est entièrement rechargée.
- Le voyant est rouge et clignote : la station d'accueil détecte une consommation de courant anormale ou une température anormale. Déconnectez, puis reconnectez l'alimentation du secteur pour réinitialiser la station d'accueil.


L'autonomie du SDT340 est en général de 8 heures avec un pack de batterie complètement chargé et la durée de charge est d'environ 7 heures.

8. Commandes et connexions



Face avant

- ① Écran
- ② **F1 à F4**. Leur fonction respective est indiquée en bas de l'écran
- ③ **Esc (Échap)** pour arrêter l'acquisition du signal et revenir au menu précédent via les écrans de paramétrage
- ④ **Accueil** pour afficher le menu principal
- ⑤ **Entrée** pour lancer l'acquisition et valider les modifications effectuées dans les écrans de paramétrage
- ⑥ Touches de navigation **Haut, Bas, Gauche et Droite** pour le signal, le réglage de l'amplification audio et la navigation dans les écrans de paramétrage
- ⑦ Maintien du laser
- ⑧ Marche/arrêt
- ⑨ Voyant LED d'état.



Faces latérales

- ⑩ Pointeur laser
- ⑪ Voies d'entrée. Bague noire pour le capteur noir TTB2.011, bague rouge pour le capteur TTR2.012. Pour brancher un connecteur, alignez le point rouge de la prise sur la marque rouge du connecteur. Insérez la prise dans le connecteur sans faire de mouvement de rotation. Pour débrancher le connecteur, déplacez vers le haut, vers le câble, la bague située en bas de la prise. Tirez toujours sur le connecteur sans faire de mouvement de rotation.
- ⑫ Connecteur du casque filaire, type jack 6.35 mm.
- ⑬ Port USB, type C
- ⑭ Emplacement pour la réinitialisation. Insérez une épingle pour redémarrer l'appareil.
- ⑮ Anneaux de fixation de la bandoulière.

8.1. Mise sous tension

Appuyez sur le bouton Marche/arrêt ⑧. À la mise sous tension, des informations sur l'appareil et le niveau de charge de la batterie s'affichent, puis le menu Accueil apparaît à l'écran.

8.2. Mode veille

Après quelques minutes d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser la batterie et le voyant d'état clignote en vert. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.

8.3. Mise hors tension

Appuyez sur le bouton Marche/arrêt **8**. Quand vous y êtes invité(e), sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche de navigation **flèche gauche** **6** ou **Non** pour continuer. Confirmez en appuyant sur **Entrée** **5**.

8.4. Pilote

Le pilote USB est automatiquement installé à partir du SDT340, une fois connecté à votre PC. En cas de problème de synchronisation, le fichier **pilote** SDT2xxDriverinstaller.exe peut être téléchargé depuis notre site web, en cliquant sur [ce lien](#).

8.5. Connexion et déconnexion des capteurs

Le SDT340 possède 2 ports d'entrée dotés d'un connecteur LEMO à 7 pôles pour la connexion des capteurs externes. La voie dotée de la bague rouge est dédiée au capteur destiné à être immergé dans le liquide tandis que la noire est réservée au capteur aérien.

Les connecteurs LEMO sont dotés d'un barillet à ressort moleté et d'un détrompeur qui ne permet de faciliter la connexion.

Pour brancher un connecteur LEMO, alignez le point rouge de la prise sur la marque rouge du connecteur. Insérez la prise dans le connecteur sans faire de mouvement de rotation.

Pour débrancher, déplacez vers le haut la bague située en bas de la prise. Assurez-vous de tirer uniquement sur le connecteur, sans faire de rotation, et de ne jamais tirer sur le câble lui-même.

9. Écran d'accueil

Connectez les capteurs au SDT340 pour afficher les icônes associées au mode TankTest



- ① Mode arborescence
 - ② Paramètres généraux
 - ③ Procédure guidée de contrôle de cuve
- L'icône est disponible avec le SDT340 TankTest à condition que les deux capteurs soient connectés, dans le bon ordre.
- ④ Accès direct au capteur aérien
 - ⑤ Accès direct au capteur immergé
 - ⑥ Etat de la batterie
 - ⑦ Sortie audio (mute par défaut)
 - ⑧ Connexion USB établie avec le PC
 - ⑨ Casque connecté
 - ⑩ Défilement des informations sur l'heure et la date (synchronisées avec celles de votre PC)

L'écran **Accueil** s'affiche quelques secondes après la mise sous tension de l'appareil.

En haut à gauche, la date et l'heure défilent ⑩. En haut à droite, on trouve les icônes de connectivité (si activé), USB ⑧ (si le SDT340 est connecté à un ordinateur), casque sans fil (s'il est apparié), casque filaire (s'il est connecté) ⑨ et état de batterie ⑥.

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une icône et appuyez sur **Entrée** pour valider votre choix. L'icône sélectionnée est soulignée d'une ligne orange (cf. ①).

Appuyez sur **Accueil** pour revenir directement à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel menu.

Lorsqu'aucun capteur n'est connecté à l'appareil, les icônes ③ ④ ⑤ ne sont pas affichés et l'icône du son ⑦ est bloquée sans possibilité d'ajuster le volume. L'utilisateur entend toutefois un bruit de fond émanant de l'électronique interne.

Attention : Il est nécessaire de connecter les deux capteurs TankTest, dans les bonnes entrées pour afficher l'icône du mode guidé ainsi que les widgets associés aux capteurs

Le capteur Flexible destiné à la localisation de fuites peut être branché sur l'entrée noire. Une fois




branché et reconnu par l'appareil, l'icône permet d'accéder aux mesures en temps réel du capteur flexible.

10. Mode Arborescence :

Dans ce mode, le SDT340 TankTest propose de visualiser les épreuves déjà réalisées ainsi que l'état d'occupation de la base de données.



Accédez au mode depuis l'écran d'accueil, en vous rendant sur l'icône  puis appuyez sur **Entrée**.

Le mode arborescence contient un répertoire de 50 emplacements prévus pour stocker les données des épreuves TankTest. Seul le mode guidé, décrit ci-dessous, permet de remplir cette arborescence. Un emplacement mémoire occupé contient les mesures de référence « Ref », ainsi que les mesures supposées acquises en dépression « Test », pour chaque capteur. Les mesures sont historisées en temps UTC.



- ① Mode « Arborescence »
- ② Epreuve réalisée/emplacement mémoire occupé. Les détails renseignés par l'opérateur lors de la prise des mesures sont rappelés en appuyant sur la touche ENTER.

/Tank1/	
Node	Tank1
Leak simulator	Yes
Tank diameter (before)	2000 mm
Tank diameter (after)	1800 mm
Liquid height (before)	100 mm
Liquid height (after)	70 mm
Water height (before)	3 mm
Water height (after)	3 mm

- ③ Emplacement mémoire sélectionné
- ④ Emplacements mémoire vides
- ⑤ Accès aux mesures de référence associées à l'emplacement ③ (si existantes)
- ⑥ Accès aux mesures en dépression associées à l'emplacement ③ (si existantes)


En **mode arborescence**, l'utilisateur a uniquement la possibilité de parcourir les emplacements de mémoire déjà occupés pour revisualiser/réécouter les différentes mesures.

Le contrôle d'étanchéité par la méthode acoustique nécessite de passer successivement d'un capteur à l'autre, à la pression ambiante puis sous dépression imposée. Chaque étape est historisée dans la mémoire de l'appareil, selon la logique suivante :


- **TankID** : Identifiant du réservoir

- **Ref** : Mesures de référence
 - **TTR2.012(RW-32k)** : avec le capteur rouge, en phase liquide
 - **TTB2.011(Ht-32k)** : avec le capteur noir, en phase aérienne
- **Test** : Mesures en dépression
 - **TTR2.012(RW-32k)** : avec le capteur rouge, en phase liquide
 - **TTB2.011(Ht-32k)** : avec le capteur noir, en phase aérienne

L'exemple ci-dessous, appliqué sur l'emplacement mémoire « Tank1 » décrit les options de relecture du mode arborescence.



- ① Accès aux mesures de référence
- ② Vue Basculement des écrans avec la touche **F2** (vue ST(RMS), vue TIME (signal))



En vue TIME, l'opérateur peut réécouter le signal audible avec la touche **F4** ou consulter les 10 échantillons les plus importantes avec la touche **F1**.

#	sec	µV
1	1.62	4.91
2	2.81	5.46
3	2.81	12.5
4	3.2	13.4
5	3.22	5.09
6	3.49	6.65

- ③ Rappel de la configuration du capteur

L'utilisateur n'est pas autorisé à modifier les paramètres de la mesure ou à créer une nouvelle mesure au sein de l'arborescence.


L'utilisateur doit se référer au manuel du logiciel TankTest reporter pour gérer ses données et générer des rapports.

11. Mode TankTest guidé :

Le mode guidé décompose l'épreuve de contrôle de l'étanchéité par la méthode acoustique en plusieurs étapes obligatoires. L'opérateur est invité à interagir avec l'appareil, en prenant connaissance des différents écrans.

Tous les réglages sont prédéfinis de façon à rendre le contrôle rapide et intuitif, tout en collectant les données d'intérêts qui seront consignées dans un rapport final.



Depuis l'**écran d'accueil**, sélectionnez l'icône , puis appuyez sur **Entrée**.

Le premier écran rappel :

1. Que le matériel SDT340 ainsi que ces accessoires ne sont pas conçus pour être utilisés en zone ATEX.



2. Qu'il ne faut pas déconnecter les capteurs TankTest pendant une épreuve guidée, sous peine de perdre les mesures. La déconnection de capteurs pendant une épreuve non-finalisée entraînera la fermeture du mode.



Assurez-vous de disposer de l'ensemble du matériel d'usage ainsi que des autorisations avant d'engager une nouvelle épreuve de contrôle d'étanchéité par la méthode acoustique.



- ① Accès au mode TankTest guidé
- ② Rappels d'usage
- ③ Choix utilisateur : Simulateur de fuite


En pratique, le simulateur de fuite est utilisé en fin d'épreuve comme test fonctionnels de l'équipement, en présence d'un débit calibré.

En choisissant oui, un message vous demandera explicitement de recourir à cet équipement, à la fin des mesures en dépression.


Référez-vous à la réglementation en place dans votre pays pour savoir si cet outil de tests fonctionnels est obligatoire ou facultatif.

- ④ Aller à l'étape suivante avec la touche **F3**

L'écran suivant invite l'opérateur à choisir un emplacement mémoire, au sein duquel, seront stockées les mesures associées à l'épreuve TankTest.




- ① Nœud ou emplacement mémoire occupés
- ② Nœud ou emplacement mémoire sélectionné
- ③ Nœuds ou emplacements mémoire restants
- ④ Aller à l'étape suivante avec la touche **F3**. Confirmer le choix sélectionné avec **ENTER**



L'écran résume les réglages des temps d'acquisition. Il est uniquement possible d'ajuster le temps d'acquisition des capteurs, en mode « TEST ». Les références associées aux bruits de fond respectifs des capteurs, le jour de l'épreuve, avant application de la dépression sont déterminés sur la base d'un temps d'acquisition fixé à 6 secondes, par capteur.

L'amplification est prédéfinie sur +90 dB et s'ajustera automatiquement. Réglez le volume audio à l'aide des touches **Flèche gauche** et **Flèche droite**.

Sur chaque capteur, la valeur RMS s'actualise automatiquement 2 fois par seconde.




① Champ associé à la détermination des niveaux de référence (REF), avant application de la dépression. Non configurable.

② Champ associé aux mesures, en dépression (TEST)

Configurable par l'opérateur, entre 20 secondes et 10 minutes, 120 secondes par défaut.


Référez-vous à la réglementation de votre pays.

③ Aller à l'étape suivante avec la touche **F3**. Confirmer le choix sélectionné avec **Entrée**.



L'étape suivante requiert de renseigner les informations sur le réservoir à contrôler.


Avant d'engager une épreuve de contrôle, il est d'usage de procéder à la jauge de la hauteur du liquide et d'eau par l'intermédiaire d'une pige insérée par le manchon mécanique.




- ① Diamètre de la cuve, en mm
- ② Hauteur du liquide, avant l'épreuve
- ③ Hauteur d'eau, avant l'épreuve
- ④ Aller à l'écran suivant avec F3

Avant de procéder à l'installation des capteurs, il est d'usage de rappeler les éléments suivants :

- Les capteurs sont à manipuler avec précaution, notamment au niveau de leur face sensible.
- Les capteurs sont fournis précablés sur le Camlock. L'ajustement des longueurs décrit à l'étape suivante implique le serrage manuel, à l'aide des presse-étoupes situés sur le Camlock, pour ne pas abîmer les joints d'étanchéité du dispositif.






- ① Placer la position des capteurs dans la cuve
Le serrage doit être réalisé **MANUELLEMENT** au niveau des presse-étoupes situés sur le **Camlock**.
- ② Revenir à l'étape précédente avec **F2**
- ③ Passer à l'étape suivante avec **F3**

Le réglage de la position des capteurs est expliqué ci-dessous :

- Régler la hauteur du capteur NOIR (TTB2.011) afin que sa face sensible soit située au niveau du raccordement du bas de la collerette à la virole du réservoir.
- Régler la hauteur du capteur ROUGE (TTR2.012) afin que sa face sensible soit plongée dans le liquide, sans toucher le fond du réservoir. La quantité de liquide doit être suffisante pour permettre une immersion totale du capteur.



1 Isoler l'installation à contrôler

Suivez les instructions affichées à l'écran :


- -Obturer les parties « ouvertes » de l'installation à l'aide de bouchons.
- -Installer le simulateur de fuite entre le Camlock et le réservoir, si vous l'avez sélectionné à l'étape 1 et fermer sa vanne.
- -Verrouiller le Camlock et le simulateur de fuite sur l'installation.

2 Revenir à l'étape précédente avec **F2**

3 Passer à l'étape suivante avec **F3**



Le matériel de test est désormais installé. L'écran suivant détaille les réglages prédéfinis sur l'appareil SDT340 TankTest :



① L'amplification des capteurs est réglée au maximum

② Le niveau sonore du casque est préétabli sur 30 %, par sécurité. L'opérateur pourra ajuster ce niveau par la suite.

③ Le casque est branché

④ Aller à l'écran suivant avec la touche **F3** ou revenez sur l'écran précédent avec la touche **F1**


L'étape suivante consiste à caractériser les bruits de fond de l'installation à contrôler. Ces mesures successives, en phase aérienne et en phase liquide, sont appelées « mesures de référence ».

L'opérateur porte le casque d'écoute pendant toute la durée de cette opération et peut, à sa convenance, ajuster le volume de la sortie audio, jusqu'à obtenir un niveau sonore confortable.

Lorsque l'opérateur jugera qu'il n'y pas de bruit parasite rendu par le casque et que les valeurs observées à l'écran sont relativement stables (typiquement inférieures à 0), il peut déclencher une acquisition en appuyant sur la touche ENTER. Après quelques secondes, l'appareil affichera la mesure moyenne figée à l'écran, résultant des 6 secondes d'acquisition. L'opérateur peut visualiser le signal avec la touche F2 pour apprécier la stabilité globale puis confirmer la sauvegarde avec ENTER ou annuler la présente acquisition avec la touche ESC puis relancer une acquisition avec ENTER.

En cas de bruits de fond jugés anormaux, identifier puis supprimer le(s) source(s) du bruit parasite, attendre un moment plus calme et recommencer l'opération « mesure de la référence », jusqu'à l'obtention de mesures jugées valides. Si ces conditions ne peuvent être remplies, le contrôle d'étanchéité ne pourra pas être effectué convenablement.

L'opérateur peut sauvegarder autant de mesures de référence qu'il jugera nécessaire. La dernière acquisition sera considérée comme référence « valide » à comparer avec les mesures acquises en dépression, pendant le mode guidé. L'ensemble des mesures de références seront disponibles dans le mode arborescence ainsi que dans le logiciel SDT TankTest Reporter utilisé pour l'édition des rapports, après avoir exporter les données sur votre ordinateur.




- ① Identification de l'emplacement de mémoire (Tank2/Ref) ainsi que du capteur considéré (TTB2.011 •= phase aérienne)
- ② Rappel de la configuration du capteur (bloquée sur A=90 dB avec un temps d'acquisition de 6 secondes)
- ③ Valeur en temps réel de la mesure
- ④ Tendence observée au cours des 30 dernières secondes
- ⑤ Retour à l'écran précédent avec la touche F1
- ⑥ Basculer sur le capteur rouge (i.e. TTR2.012 •= phase liquide)

Il est nécessaire de prendre successivement, une mesure de référence avec le capteur TTB2.011 ainsi qu'une mesure de référence avec le capteur TTR2.012 (dans le liquide), pour poursuivre le mode guidé. Ces dernières sont utiles à la caractérisation des bruits de fond « ambiants », dans le réservoir, en phase aérienne ainsi qu'en phase liquide.


Attention :

Pour continuer, veuillez enregistrer au moins une mesure de REF avec les deux capteurs (noir et rouge).

Presser la touche **Entrée** pour déclencher la collecte du signal, sur le capteur correspondant. Un écran de chargement informera de la progression de la mesure. Le suivi de la tendance est proposé sur l'écran, en plus du rendu audio.




- ① Exemple de prise de la référence sur le capteur TTR2.012 •
- ② Ecran de résumé. La mesure est figée à l'écran après une acquisition. Appuyer sur la touche **Entrée** pour valider l'acquisition ou ignorer la présente acquisition avec la touche **Esc** puis relancer une collecte avec **Entrée**.
- ③ Basculer sur l'écran de visualisation du signal avec la touche **F2**



- ④ Tendence RMS mesurée
- ⑤ Affichage des 10 échantillons du signal les plus importants avec **F1** (à partir de l'écran TIME)
- ⑥ Basculer sur le capteur rouge (i.e. TTR2.012 • = phase liquide) avec **F3**

Une fois, au minimum, une mesure de référence sauvegardée par capteur, l'opérateur peut accéder à l'écran « test de continuité » avec la touche **F3** ou réitérer l'acquisition des mesures de référence.

Le test de continuité consiste à mettre sous légère dépression le réservoir à contrôler de façon à s'assurer que l'ensemble du système, canalisations comprises, est considéré comme « fermé ». Les extrémités doivent être convenablement obstruées à l'aide de bouchons dédiés. L'opérateur peut constater à chaque extrémité l'effet de succion associé à la dépression imposée. A la fin de cette opération, libérer entièrement une extrémité afin de rétablir la pression ambiante dans l'installation. Dans le même temps, assurez-vous que cette perturbation associée à une fuite est retranscrite par l'appareil, à la fois dans le suivi en tendance du signal ainsi qu'en audio.



① Test de continuité

Ouvrez la/les vannes et assurez-vous de pouvoir appliquer une faible dépression sur l'installation puis libérer cette dépression par une extrémité.

Vérifier que les perturbations sont retranscrites par l'appareil.


En cas de problème rencontrée à cette étape, vérifier la continuité de l'installation, notamment les canalisations.

② Retour aux mesures de « référence » avec la touche **F1**

③ Accéder à l'écran suivant avec la touche **F3**

Une fois le test de continuité réalisé avec succès, l'opérateur accède au choix de la dépression à appliquer permettant un test d'étanchéité à valeur réglementaire.

Rapportez-vous au tableau de la section 5 pour déterminer la valeur de dépression admissible, associée aux normes de conception.



① Renseigner la valeur de la dépression stabilisée. Utiliser les flèches directionnelles « haut » et « bas » de l'appareil.

Mettre en fonctionnement la pompe à vide, vanne ouverte. Lorsque la dépression atteint la valeur cible, fermer la vanne, arrêter la pompe à vide. Attendez quelques instants le temps que le manomètre indique une valeur constante, dites « stabilisée », à renseigner. Rallumez la pompe si nécessaire.


En cas de non-maintien durable de la dépression, vérifier la continuité de l'installation.

② Retour à l'écran précédent avec la touche **F1**

③ Accéder à l'écran suivant avec la touche **F3**

L'étape suivante consiste à prendre les mesures de l'installation sous dépression stabilisée. Ces mesures successives, en phase aérienne et en phase liquide, seront enregistrées dans l'emplacement mémoire nommé « Test », associé au numéro de réservoir choisi au début de la procédure guidée.

La dépression stabilisée doit rester maintenue à +/- 5 % de la valeur cible. En cas de perte de pression, relancer la pompe à vide et ouvrir la vanne pour rétablir une pression acceptable pour le test réglementaire.



① Identification de l'emplacement de mémoire (Test) ainsi que du capteur considéré (TTB2.011 = phase aérienne)

L'opérateur porte le casque audio, de façon à déceler d'éventuelles anomalies par l'écoute.

En cas de perte rapide de la dépression, vérifier la continuité de l'installation.

② Réglages imposés sur l'acquisition. En appuyant sur **Entrée**, l'opérateur déclenchera une acquisition de X secondes et l'écran de progression s'affichera.

③ Valeur RMS en temps réel (calculée sur ½ seconde)

④ Tendence RMS observée au cours des 30 dernières secondes

La courbe -- rappelle la référence sauvegardée précédemment. La courbe bleue représente les valeurs en dépression.


⑤ Revenir à l'écran précédent avec **F1**

⑥ Basculer sur l'écran suivant avec la **F3**, réitérer un enregistrement à partir du capteur rouge (i.e. TTR2.012 = phase liquide)

Il est nécessaire de prendre successivement, une mesure en dépression avec le capteur TTB2.011 ainsi qu'une avec le capteur TTR2.012 (dans le liquide), pour poursuivre le mode guidé. Ces dernières sont comparées aux bruits de fond associés aux valeurs de référence.

Attention :

Pour continuer, veuillez enregistrer au moins une mesure de TEST avec les deux capteurs (noir et rouge).



① Ecran d'acquisition (déclencher avec la touche **Entrée**)

② Progression de l'acquisition

Note 1 : En cas d'utilisation du simulateur de fuite, le message « **générer une fuite** » apparaîtra en rouge vers la fin de la progression.

Note 2 : A la fin de la progression, l'écran est figé, l'opérateur peut conserver la mesure en appuyant sur **Entrée** ou ne pas la considérer en appuyant sur **Esc** puis relancer une nouvelle acquisition avec **Entrée**. Le message ci-dessous confirmera la prise en compte de la mesure.




Un message équivalent sera proposé en cas d'annulation. Ce dernier est à confirmer par l'opérateur.



③ Tendence RMS observée au cours des 30 dernières secondes. Rappel de la mesure de référence.

A condition d'avoir réalisé les deux mesures en dépression, appuyer sur **F3** pour basculer sur l'écran suivant.

Remarque : Le simulateur de fuite est proposé par SDT à des fins de tests fonctionnels, conformément aux contraintes réglementaires. Cet outil permet d'attester du fonctionnement de la chaîne de mesure, le jour de l'intervention. Le générateur de fuite permet de générer des fuites calibrées sous dépression. Il ne dispense en aucun cas de la calibration périodique de l'équipement




① Relever la valeur de la dépression sur le manomètre. Utiliser les flèches directionnelles « haut » et « bas » pour faire votre choix

② Retourner sur les écrans « prise de mesure » avec la touche **F1**, notamment si la valeur de la dépression à chuter de plus de 5 % par rapport à la valeur stabilisée

③ Passer à l'étape suivante avec la touche **F3**

Le test d'étanchéité est terminé. L'étape suivante invite l'opérateur à rétablir l'installation dans les conditions à pression normale.



- ① Consigne de fin d'épreuve
- ② Retour à l'écran précédent
- ③ Passer à l'étape suivante avec la touche F3

A toutes fins utiles, l'opérateur est invité à mesurer puis renseigner les informations suivantes :

- Diamètre de la cuve
- Hauteur du liquide
- Hauteur d'eau

Une fois ces données validées avec la touche **F3**, l'opérateur prend successivement connaissance des écrans récapitulatifs suivants, à l'aide des touches **F1** et **F3** :

- Résumé du mode guidé
- Rappel des signaux enregistrés (1 écran par capteur)

Enfin, l'écran final demande à l'opérateur de sauvegarder l'ensemble de l'épreuve réalisée.



① Ecran final du mode guidé

Appuyer sur **Entrée** pour stocker l'intégralité de l'épreuve d'étanchéité.

Un message confirmera la sauvegarde. L'opérateur peut alors revisualiser ses mesures à partir du mode « arborescence ».

Les données sont enregistrées avec succès.

② Retour à l'écran précédent avec la touche **F1**

Remarque : En cas d'abandon du mode guidé, avant la confirmation finale de l'enregistrement des données, les mesures réalisées en amont ne seront pas sauvegardées dans l'appareil.

Une fois sauvegardées, l'opérateur peut consulter ces différentes mesures, à partir du mode arborescence, à l'emplacement mémoire choisi au début du mode guidé.

12. Onglet Mesure en mode Libre

Depuis l'écran d'accueil, il est possible d'utiliser les capteurs TankTest en mode libre, de façon indépendante afin s'assurer de leur fonctionnement respectif.

Sélectionner le capteur souhaité ( ou ) puis appuyer sur **Entrée**.


L'écran de mesure en temps réel apparaît :

Les paramètres suivants sont modifiables, à partir des flèches directionnelles de l'appareil et de la touche **F2** :

- Temps d'acquisition
- Amplification
- Volume audio

Hors du mode guidé, la sauvegarde des signaux n'est pas autorisée. L'opérateur peut réaliser divers tests fonctionnels à partir de ce mode, sans toutefois pouvoir les sauvegarder dans la mémoire de l'appareil.

L'écran ci-dessous est commun aux deux capteurs TankTest ainsi qu'au capteur flexible :



① Identifiant du capteur

TTB2.011 pour le capteur « Black »

TTR2.012 pour le capteur « Red »

FLEXID2 pour le capteur flexible

② Accès aux paramètres

Note : La flèche rouge ainsi que la LED située sur la face avant de l'appareil guident le choix de l'amplification optimale ce qui permet la collecte de signaux convenablement amplifiés.

Positionner le curseur de position sur l'amplification à l'aide de la touche **F2** puis utiliser les flèches directionnelles « Haut » ou « Bas » comme le suggère la flèche rouge.

③ Valeur RMS


④ Tendence RMS observée au cours des 30 dernières secondes

⑤ **F2** pour afficher le signal temporel, si toutefois l'opérateur a préalablement déclenché une acquisition temporaire avec la touche **Entrée**. Appuyer sur **Esc** pour ignorer la présente acquisition.

13. Paramètres généraux




Dans l'écran **Accueil**, sélectionnez l'icône des paramètres généraux et appuyez sur **Entrée**. À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**.



- ① Paramétrage des informations système
- ② Paramétrage de la langue
- ③ Paramétrage Bluetooth
- ④ Paramétrage de la date et de l'heure
- ⑤ Paramétrage de la luminosité
- ⑥ Paramétrage de l'arrêt automatique
- ⑦ Paramétrage des unités métriques ou impériales
- ⑧ Paramétrage réseau
- ⑨ Paramétrage du thème

Dans l'écran Informations système, appuyez sur **Entrée**.

13.1. Informations système



- ① Informations sur l'appareil
- ② Informations sur la licence
- ③ Informations sur le calibrage
- ④ Informations sur la batterie
- ⑤ Informations sur le matériel
- ⑥ Informations sur le logiciel
- ⑦ Informations sur la base de données
- ⑧ Informations sur les certifications
- ⑨ Informations sur la mise à jour
- ⑩ Informations sur le fabricant

Dans l'écran Informations sur l'appareil, appuyez sur **Entrée**

13.1.1. Informations sur l'appareil

03/08/2022 Informations appareil		
N° d'équipement	1	284180019
N° PCB	2	278190003
Édition PCB	3	3
N° de Lot	4	2
Mois de Lot	5	12
Année de Lot	6	18
N° de série PCB	7	0A80C204341000713CDDA000A0000000

- 1 Numéro de l'appareil
- 2 Numéro de la carte
- 3 Numéro de version de la carte
- 4 Numéro de lot
- 5 Mois de fabrication du lot
- 6 Année de fabrication du lot
- 7 Numéro de série de la carte de circuit imprimé

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.

13.1.2. Informations sur la licence

03/08/2022 Licence		
Appareil	1	SDT340
Mode	2	TankTest

- 1 Niveau de licence
- 2 Option de licence

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.

13.1.3. Date du dernier calibrage

16/04/2019 Calibration		
Date	1	16/04/2019

- 1 Date du dernier calibrage

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.

13.1.4. Informations sur la batterie

03/08/2022 Batterie		
Batterie	①	94%
N° de série PCB	②	27822339
N° de série	③	302012072
Capacité	④	3600 mAH
Cycles	⑤	5
Température	⑥	32.5°C
Intensité	⑦	0.46 A
Tension	⑧	5.19 V
Puissance	⑨	2.40 W

- ① Capacité courante (en %)
- ② Identifiant de série de la batterie
- ③ Numéro de série de la batterie
- ④ Capacité nominale (en mAH)
- ⑤ Nombre de cycles de charge/décharge
- ⑥ Température de la batterie (en °C ou °F)
- ⑦ Courant de charge/décharge (en A)
- ⑧ Tension nominale (en V)
- ⑨ Puissance (en W)

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.

13.1.5. Informations sur le matériel

12:56 Appareil		
CPU ARM	①	400MHz
RAM DDR2	②	256MB
Interne	③	128MB
Interne disponi...	④	123MB/180MB
Externe	⑤	8GB
Externe disponi...	⑥	6.48GB/6.55GB
Ethernet MAC	⑦	10/100Mbps
LCD	⑧	18bits 320x480

- ① Fréquence CPU
- ② Mémoire RAM (en Mo).
- ③ Mémoire interne (en Mo)
- ④ Mémoire interne disponible (en Mo)
- ⑤ Mémoire externe (en Mo)
- ⑥ Mémoire externe disponible (en Mo)
- ⑦ Débit Ethernet MAC (en Mbits/s)
- ⑧ Résolution de l'écran

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.

13.1.6. Informations sur le logiciel

03/08/2022		
Logiciel		
Firmware	①	1.518.0
Kernel	②	109
FPGA	③	89
UBoot	④	113
Library	⑤	1.10
Build	⑥	20190405.1348
Bluetooth audio	⑦	V6.1.5

- ① Version du firmware
- ② Version du noyau.
- ③ Version FPGA
- ④ Version UBoot
- ⑤ Version de la bibliothèque
- ⑥ Version de build
- ⑦ Version audio Bluetooth

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.

13.1.7. Base de données

12:57		
Base de données		
Version SQLite	①	3.8.7.1
TankTestReport...	②	11
SDT340 Sensors	②	10
SDT340 Config	②	3

- ① Version SQLite
- ② Bases de données

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.


13.1.8. Certifications et rappel des marquages



- ① Conformité CE
- ② Conforme à la directive DEEE

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.

13.1.9. A propos de la mise à jour




1 Notes de mise à jour

13.1.10. Informations sur le fabricant




13.2. Langue

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.




13.3. Bluetooth



- ① La ligne bleue indique que le casque est sélectionné
- ② Indicateur pour activer et désactiver le Bluetooth
- ③ Instruction pour activer le Bluetooth
- ④ Activer Bluetooth
- ⑤ Instruction pour appairer le casque
- ⑥ Scan
- ⑦ Désactiver Bluetooth

Appuyez sur **F1** ② pour activer le module du casque Bluetooth. Allumez le casque. Le casque doit émettre une lumière clignotante bleue. Appuyez sur **F3** pour appairer ⑥ le SDT340 avec le casque.


13.4. Date et heure



- ① Date et heure locales
- ② Le cadre bleu indique que champ sélectionné
- ③ Format de la date et de l'heure
- ④ Exemple de format

À l'aide des touches **flèches gauche et droite**, sélectionnez le champ souhaité ②. À l'aide des touches de navigation **flèche vers le haut** et **flèche vers le bas**, augmentez ou diminuez les valeurs des paramètres. Confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**.

13.5. Luminosité




- ① Réglage de la luminosité
- ② Délai avant la mise en mode veille


Avec les flèches **gauche** et **droite**, vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Avec les flèches vers le haut et **vers le bas**, vous pouvez définir le délai avant la mise en mode veille.

13.6. Arrêt automatique

À l'aide des flèches **vers le haut** et **vers le bas**, sélectionnez les paramètres souhaités et confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**. Appuyez sur la touche **ESC** pour afficher l'écran précédent.



13.7. Métriques impériales





- ① Unité de l'accélération vibratoire
- ② Unité de la vitesse vibratoire
- ③ Unité de la température
- ④ Unité de la fréquence

À l'aide des touches **flèches gauche et droite**, sélectionnez le champ souhaité. À l'aide des touches de navigation **flèche vers le haut** et **flèche vers le bas**, augmentez ou diminuez les valeurs des paramètres. Confirmez votre choix en appuyant sur **Entrée**.

13.8. Sécurité



L'écoute d'un casque trop fort pendant trop longtemps peut entraîner une perte auditive due au bruit. En raison des normes de sécurité, le niveau de sortie maximal est limité par le micrologiciel. Cependant, dans le cas d'environnements très bruyants, le niveau d'atténuation par défaut du casque fourni peut ne pas être suffisant pour un diagnostic fiable. L'utilisateur peut volontairement contourner la protection de sécurité et s'exposer à des niveaux sonores potentiellement dangereux.



- 1 Activer la limitation de la sortie audio
- 2 Désactiver la limitation de la sortie audio
- 3 La limitation de la sortie audio est désactivée
- 4 La limitation de la sortie audio est activée

Appuyez sur F1 **1** pour activer la limitation de la sortie audio.


13.9. Réseau



- 1 Activer pour configurer les paramètres du réseau
- 2 Désactiver la configuration du réseau
- 3 Configuration automatique/manuelle
- 4 Adresse IP
- 5 Masque de sous-réseaux
- 6 Passerelle
- 7 Diffusion
- 8 Adresse MAC

Avec les boutons **gauche** et **droite**, mettez en surbrillance le champ souhaité. Avec les touches de navigation **vers le haut** et **vers le bas**, modifiez les valeurs des paramètres. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **Entrée**. Les champs ne peuvent être modifiés que dans le cas d'une configuration **manuelle**.

13.10. Thème




① Choix par défaut

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour modifier l'apparence de votre écran. À l'aide des touches de navigation **flèche vers le haut** et **flèche vers le bas**, sélectionnez le thème souhaité et confirmez en appuyant sur **Entrée**.

14. Utiliser le logiciel TankTest Reporter

Connecter le SDT340 à un ordinateur sur lequel est installé SDT TankTest Reporter, à l'aide du câble USB fourni.


Démarrer le logiciel, supposé à jour, avec une licence activée et une connexion internet.



Référez-vous au manuel du logiciel pour savoir comment procéder.

14.1. Exporter vos données

Une fois le logiciel démarré et la connexion établie entre le SDT340 et votre ordinateur, rendez-vous sur l'écran principal et sélectionner « Réception des données de l'appareil SDT »



Un pop-up apparaît, vous invitant à démarrer le transfert, si toutefois l'appareil est reconnu par l'ordinateur.

Cliquer sur « Transfert » pour exporter vos données du SDT340 vers le logiciel.

Après quelques instants, les mesures effectuées en mode guidé sont disponibles dans le logiciel et peuvent être utilisées lors de la génération de rapport.


Veillez noter que les données restent conservées dans l'appareil, tant que l'utilisateur ne décide pas volontairement de les effacer.

Toutefois, SDT recommande de régulièrement procéder à l'effacement de la mémoire interne de l'appareil, limitées à 50 nœuds/cuves.

14.2. Nettoyer la mémoire de l'appareil

Sur l'écran principal, rendez-vous sur l'option « Vider la mémoire de l'appareil SDT » et suivez les instructions données.

Au préalable, assurez-vous d'avoir exporté vos données dans le logiciel à partir du point précédent, avant de nettoyer la mémoire de l'appareil.




Après quelques instants, la mémoire de l'appareil SDT340 est complètement restaurée. Les données contenues dans l'appareil ont été supprimées définitivement. Le mode arborescence ne contient plus que des emplacements de mémoire vides.

14.3. Mises à jour

A partir de l'écran principal, utiliser l'option « Mise à jour de l'appareil SDT » afin de vous assurer d'utiliser la dernière version du firmware.

Cette opération nécessite que votre ordinateur soit connecté à internet.



SDT recommande de procéder à cette manipulation simple, susceptible de résoudre les éventuels problèmes rencontrés par les utilisateurs.

15. Intervalles de calibrage conseillés

SDT recommande un calibrage **annuel** des instruments SDT et une vérification **annuelle** des capteurs pour pouvoir bénéficier de la **garantie à vie limitée**. Cette périodicité est cohérente avec la stabilité à long terme observée pour les matériels électroniques de SDT.

Cependant :

- Pour les nouveaux instruments sortant de l'usine, la période initiale est prolongée jusqu'à 15 mois au lieu de 12 (pour éviter toute discrimination possible entre les utilisateurs due aux délais de transport, aux formalités douanières, etc.).
- SDT reconnaît que chaque client peut disposer de ses propres normes et exigences internes en termes d'assurance qualité. Si un client a mis en place un programme d'assurance qualité qui comprend une procédure documentée de mesure des écarts et si un instrument et le capteur correspondant présentent des écarts acceptables et aucun signe de dommage physique, les intervalles de calibrage pourront être prolongés jusqu'à 2 ans.
- Des organismes tiers disposant d'une autorité supérieure (organismes publics ou de classe) peuvent avoir défini leurs propres réglementations, par exemple des fréquences de calibration de 6 mois ou de 2 ans : sur justificatifs, les réglementations en vigueur au niveau local prévalent sur les règles de SDT.

Pour ces raisons, les certificats de calibrage de SDT ne portent pas la mention « date du prochain calibrage », mais seulement « date du dernier calibrage ».

Pour des raisons de commodité pour les utilisateurs, la date du dernier calibrage des instruments SDT200, SDT270, SDT LUBExpert et SDT340 figurent également dans les écrans des menus.

Remarque ! Seuls les utilisateurs des instruments SDT200, SDT270, SDT LUBExpert, de la gamme SDT Checkers, de SDT T-Sonic1, SDT T-Sonic9 et SDT340 peuvent bénéficier de la garantie à vie limitée.

Le présent texte fait référence au document SDT DC.QUAL.005¹.

16. Garantie

SDT International garantit l'instrument SDT340 contre les défauts de fabrication pendant une durée illimitée, à condition que l'appareil soit calibré tous les ans et que les autres conditions permettant de bénéficier de la garantie à vie soient remplies. À l'exception de la batterie et des accessoires (chargeur, casque), qui sont garantis pendant une durée de 6 (six) mois. La garantie à vie limitée couvre tout matériel fourni et implique le remplacement gratuit de toutes les pièces qui présentent un défaut de fabrication.

La garantie à vie limitée ne couvre pas l'expédition, la manutention et l'importation.

La garantie à vie limitée ne s'applique pas si une mauvaise utilisation ou un accident endommagent le produit, si le produit est modifié de quelque façon que ce soit, si une partie non autorisée tente de réparer l'appareil, ou si celui-ci est ouvert sans autorisation écrite de SDT International.

En cas de défaut, contactez votre interlocuteur SDT local ou SDT International.

17. Limites de responsabilité

La société SDT International, ni aucune autre société associée, ne pourront en aucun cas être tenues responsables des dommages, notamment, mais sans s'y limiter, les dommages dus à la perte d'activité, l'interruption de l'activité, la perte de données, les défauts du SDT340 ou de ses accessoires, les blessures corporelles, la perte de temps, les pertes financières ou matérielles ou toute autre perte indirecte ou consécutive résultant de l'utilisation, ou de l'incapacité à utiliser le produit, même en cas d'avertissement de dommages possibles.

18. Destruction et recyclage des équipements usagés

Conformément aux directives de l'Union européenne (UE), et en particulier à la directive 2006/66/UE « Batteries » et à la directive 2012/19/UE « DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques », SDT International organise la gestion des équipements usagés. Cependant, les réglementations juridiques locales prévalent.

Les clients SDT peuvent ainsi :

- Soit transférer un appareil usager à une entreprise locale qui le recyclera conformément à la législation locale en vigueur
- Soit renvoyer l'appareil usagé à SDT International ou à un distributeur SDT.

¹ Le présent document fait partie du système de gestion de la qualité de SDT (certifié ISO-9001).

- Si l'appareil contient une batterie, SDT International enverra cette dernière à une entreprise locale qui la recyclera conformément à la directive « Batteries » et aux lois belges.

SDT International enverra le reste de l'appareil à une entreprise locale qui le recyclera conformément à la directive « DEEE » et aux lois belges.

19. Copyright

© 2023 SDT International n.v. s.a.

Tous droits réservés.

La reproduction ou la duplication, sous toute forme, de tout ou partie de ce document n'est pas autorisée sans la permission écrite de SDT International n.v. s.a.

Les informations contenues dans le présent document sont, à notre connaissance, considérées comme exactes.

En raison des travaux constants de recherche et de développement, les spécifications de produits pourront être modifiées sans préavis.

07			
06			
05			
04			
03	MUN 30/05/2023	Updated screens + new sections	GGH
02	GGH 15/02/2023	Updated screens + new sections	MUN
01	CMA 12/07/2022	Original version	CGR
Revision	Writer	Nature of modification	Approved